


Wasserverband Heidekreis · Postfach 1425 · 29654 Walsrode

Samtgemeinde Ahlden
z. Hd. Herrn Brüggemann
Bahnhofstr. 30
29693 Hodenhagen



Wasserverband Heidekreis
Poststr. 4 · 29664 Walsrode
Telefon 051 61. 6001-0
Telefax 051 61. 6001-240
www.wv-heidekreis.de

Ihr Ansprechpartner:
Hans-Heinrich Müller
Hans-heinrich.mueller@swbt.de
Telefon: 05161 6001-150
Unser Zeichen: Mü/FI

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Bearbeiter

Unser Zeichen

Walsrode 21. Januar 2019

Bauleitplanung der Samtgemeinde Ahlden, hier:
19. Änderung des Flächennutzungsplans
- Erweiterung „Gewerbegebiet Hodenhagen Nord“

Sehr geehrter Herr Brüggemann,

zur 19. Änderung des Flächennutzungsplanes Erweiterung „GG Hodenhagen Nord“ nehmen wir wie folgt Stellung:

- Die Trinkwasserversorgung kann durch Erweiterung des bestehenden Versorgungsnetzes gewährleistet werden.
- Eine Angabe zu der Höhe der Löschwassermenge, die aus dem zukünftigen Trinkwassernetz im Brandfall entnommen werden kann, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vornehmen und somit aktuell auch keine Löschwassermenge gewährleisten.
- Die Höhe der zur Verfügung stehenden Löschwassermenge aus dem Trinkwassernetz wird sich im Zuge der Detailplanung ergeben.
- Die sich ergebene Löschwassermenge bezieht sich auf das gesamte Wasserrohrnetz, den Regel-Schaltzustand des Netzes sowie den störungsfreien Betrieb des Wasserwerkes und des Transportnetzes und einen Brandfall.

Mit freundlichen Grüßen


Wasserverband Heidekreis

i.A.



Hans-Heinrich Müller

i.A.



Hagen Otto